


YPE-S4タイプ

【制振材型】アスファルト系制振シートを組合わせたタイプ



推定
L等級

軽量……………LL-40
重量……………LH-50



■ 試験内容

・試験機関/(財)建材試験センター ・試験番号/第09A0596号
・試験床版/RC製標準床厚150mm ・試験体床高/130mm

床衝撃音レベル低減量

中心周波数 [Hz]	63	125	250	500	1000	2000
標準軽量 衝撃源[dB]	15.6	16.1	23.6	33.2	45.1	54.3
標準重量 衝撃源[dB]	1.7	4.7	17.1	16.1	14.3	17.5

m²当たりの自重(重量)約25.8kg/m²

※床仕上げ高130mm想定 ※床仕上げ材及び防振システムネダ(際根太)は除いています。

